

附表 3

自我檢查表

親愛的用戶您好：本公司於 年 月 日派員至貴府實施「用戶管線定期檢查」工作，適逢外出未克實施，謹奉上「用戶簡易自我檢查辦法」，敬請詳予參閱，並盼經常施行以確保管線用氣安全，謝謝，

敬祝 時祺

欣雲天然氣股份有限公司 謹啟
電話：05-5341621

用戶簡易自我安全檢查辦法

- 一、請檢查瓦斯管線是否漏氣，如發現漏氣請先關閉表前開關，並通知本公司派員處理：
 - (一) 請以肥皂泡沫敷於所有瓦斯管線上，如發現泡沫有如吹氣球般逐漸增大即為漏氣。
 - (二) 如您聞到瓦斯味道或不使用瓦斯時發現計量表有走動現象即為漏氣。
 - (三) 請檢查瓦斯管線有無銹蝕或破損漏氣現象。
- 二、請檢查瓦斯器具四周不得放置易燃物品，如紙張、油等等，以防引燃肇致火災。
- 三、熱水器應安裝於室外通風良好處，切勿安裝於浴室或通風不良之處所，以防一氧化碳中毒。
- 四、請檢查所有的瓦斯開關是否能靈活操作，如開關失靈請通知本公司更換，並養成使用後隨手關閉開關的習慣，就寢或外出前應複查 1 次以防意外。
- 五、開關把手與管線成互相垂直即為關閉，把手與管線同向即為開啟。

用戶注意事項

本公司每 2 年定期到府上實施免費定期檢查，檢查日期一經通知不輕易更改。惟據反映，近有少數廠商冒用本公司名義至府上辦理安全檢查，要求更換部分零件，使府上蒙受金錢損失，請貴用戶務必查明檢查人員姓名、識別證及本公司標誌，以資辨別真假，或打電話至本公司查證，以防止受騙，並維護用氣安全。若有更換器材現場一律不收現金，費用納入下期帳單計收。

請沿此虛線撕下第一聯妥為保存，第二聯請填妥後寄回本公司，回函郵資已付
(第一聯)

(第二聯)

請親愛的用戶就下列檢測項目中勾選檢測結果，並請寄回本公司，以憑辦理。

用戶自我檢查表					
檢查項目	正常	建議改善		是否改善	
一、瓦斯管線情形	☐ 良好	☐ 漏氣		☐ 是	☐ 否
二、爐具四周是否放置易燃物品	☐ 未放置易燃物	☐ 放置易燃物		☐ 是	☐ 否
三、熱水器安裝位置	☐ 陽台 ☐ 室外	☐ 廚房內、室內	☐ 浴廁內	☐ 是	☐ 否
四、熱水器通風情形	☐ 通風良好	☐ 陽台加裝鋁窗	☐ 未安裝強制排氣型熱水器	☐ 是	☐ 否
五、瓦斯開關情形	☐ 良好	☐ 失靈		☐ 是	☐ 否

戶 號：

用戶姓名：

地 址：

電 話：

簽章：