

附表 2

家庭	商業	服務

欣雲天然氣股份有限公司
用戶管線定期檢查改善建議通知單

用戶 號碼		姓 名		電 話		檢查 日期	年 月 日
專用表 外管	☐ 被包覆 ☐ 裝潢內 ☐ 天花板內 ☐ 漏氣需更換 ☐ 其他：_____等掩蔽天然氣管線致無法維護，應立即改善。						
計量表	☐ 被遮蔽不能維護或抄表 ☐ 在浴廁、臥室內 ☐ 漏氣需更換 ☐ 其他：_____等，請立即拆除遮蔽物或遷移表位。						
表內 管	☐ 固定不良需加強固定 ☐ 被包覆 ☐ 生鏽需保養 ☐ 腐蝕需更換 ☐ 被改裝旁接 ☐ 其他：_____等 ☐ 漏氣應於 月 日前改善。						
各項 開關	☐ 表前總開關φ_____，被遮蔽住不能操作，請立即移開或拆除遮蔽物。						
	☐ 瓦斯開關故障漏氣，應立即換新。						
	☐ 連接瓦斯器具之前端未設置開關，應立即補裝。						
	☐ 瓦斯開關不符合規範或位置不適當或有障礙物，應立即改善。						
緊急遮 斷裝置	☐ 未實施定期保養檢查 ☐ 定期保養檢查有缺失，應立即改善。						
安全 距離	☐ 計量表與發熱物體距離過近（＜30cm），應立即改善。 ☐ 表內管與發熱物體距離過近（＜20cm），應立即改善。 ☐ 爐具與其他可燃物距離（＜20cm），應立即改善。 ☐ 管線與電源線距離過近（＜15cm），應立即改善。						
氣密 檢查	有漏氣情形，位置在 ☐ 表前閥 ☐ 計量表 ☐ 表內管 ☐ 台爐前閥 ☐ 熱水器前閥 ☐ _____						
其他	☐ 器具裝置之環境有通風不良之虞，建議改善。 ☐ 表內管線未經申請檢驗合格，違反本公司營業章程第七條規定，得停止供氣並得拆除計量表，請儘速洽本公司或合格公用天然氣導管承裝業辦理表內管之裝設或變更工程，以維管線使用安全。 ☐ 其他 _____						
以上共 _____ 項缺點，請參閱上表 ☐ 打√處，事關 貴用戶及公共安全，請務必速予處理或向本公司辦理申請改善，俾免發生危險。 註：使用天然氣時需打開門窗，保持空氣流通，防止一氧化碳中毒。 用戶簽章_____							

電話：05-5341621

地址：雲林縣斗六市鎮西路3號

檢查員：

組長：

經理：